

**ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α2-861/22-8-2013 Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ**

Βάσει της υπ' αριθ. 7810/13-12-2013 απόφασης, της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 § 7 α της απόφασης Α2-861/22-8-2013 Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, επεβλήθη στην Ελένη Καζάκου Καγκέλη, ιδιοκτήτρια πρατηρίου υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο Λοφίσκο Ευβοίας πρόστιμο έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€) [2.000€ ανά όργανο] επειδή την 4-12-2013 κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι δύο δίδυμες αντλίες καθώς και η αντλία του βυτιοφόρου δεν έφεραν την εγκριτική απόφαση που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας .